

TEST EVALUACIÓN FINAL

01- Un plan de autoprotección debe:

- a) Garantizar la seguridad hasta donde se pueda
- b) Diseñar las medidas para su protección frente a ellos.
- c) Disponer de personas organizadas y adiestradas para actuar frente a los mismos.
- d) Las tres son ciertas**

02- Real Decreto por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia es:

- a) Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo,**
- b) Real Decreto 39/1997, de 17 de enero
- c) Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre
- d) Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo

03.- Sustancia que en presencia de oxígeno y aportándole una cierta energía de activación, es capaz de arder es:

- a) Energía de activación.
- b) Comburente
- c) Combustión
- d) Ninguno de ellos**

04- Fuegos de clase B, son:

- a) Son los producidos o generados por combustibles sólidos, tales como madera, carbón.
- b) Son los producidos o generados por combustibles líquidos, tales como gasolinas, aceites.**
- c) Son los producidos o generados por sustancias gaseosas, tales como propano, metano.
- d) Son los producidos o generados por metales combustibles, tales como magnesio.

05- Las medidas activas contra incendios, se dividen en varios tipos:

- a) Detección.
- b) Alarma y Señalización.
- c) Extinción.
- d) Las tres son ciertas**

06- Cual de los siguientes mecanismos, no es un mecanismo de extinción:

- a) Sofocación o inertización.
- b) Enfriamiento.
- c) Señalización**

d) Inhibición o rotura de la reacción en cadena.

07- Para los fuegos de tipo D, se debe emplear como agente extintor:

- a) polvo normal
- b) polvo químico metales**
- c) polvo polivalente
- d) CO₂

08- Cual de estos tipos de detectores no es un detector automático:

- a) Detector de gases o iónico.
- b) Detector de humos visibles.
- c) Detector de temperatura.
- d) Detector de movimiento**

09- Las lesiones que sufren las personas afectadas por un incendio tienen normalmente su origen en:

- a) Humos y gases tóxicos
- b) Situaciones de pánico
- c) En ninguna de las dos.
- d) La a) y la b) son ciertas**

10- De las siguientes normas generales ante un incendio, no es correcta:

- a) Dar la alarma y avisar a todo el personal que pueda resultar afectado.
- b) Avisar a los bomberos.
- c) Intentar apagar el fuego con los medios de que se disponga.
- d) Recordar que todos los extintores sirven para cualquier incendio.**

11- En la señalización el color azul indica:

- a) Señales de obligación.**
- b) Señales de salvamento
- c) Señales de prohibición.
- d) Señal de advertencia

12- El contenido del Plan de Autoprotección de un edificio, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Autoprotección, contempla los documentos siguientes:

- a) Análisis y evaluación del riesgo, medidas y medios de protección, plan de emergencia e implantación y mantenimiento.**
- b) Análisis y evaluación del riesgo, medidas y medios de protección, plan de emergencia y esquemas operativos
- c) Análisis y evaluación del riesgo, plan de emergencia e implantación.
- d) Plan de emergencia e implantación

13- Son locales y zonas de riesgo medio:

a) Local destinado a depósito de basuras y residuos cuando su superficie construida sea mayor que 15 m².

b) Local destinado a depósito de basuras y residuos cuando su superficie construida sea menor que 15 m² y mayor que 5 m².

c) Zonas destinadas a taller de mantenimiento

d) Cuarto de baterías de acumuladores de tipo no estanco centralizadas.

14- Si el hospital dispone de más de 100 camas debe contar con:

a) Ascensor de emergencia.

b) Hidrantes exteriores.

c) Comunicación telefónica directa con el servicio de bomberos.

d) Columna seca

15- La responsable de la redacción e implantación del plan de autoprotección es

a) La dirección del hospital

b) El jefe de mantenimiento

c) El Director medico

d) El Director administrativo

16- El resto del personal, aunque es conveniente que conozcan la totalidad del plan de emergencias, deben conocer perfectamente el

a) Análisis y evaluación del riesgo, documento no 1 del plan

b) Medidas y medios de protección, documento no 2 del plan.

c) Manual de emergencia, documento no 3 del plan

d) Implantación y mantenimiento, documento no 4 del plan

17- Actuaciones de “evacuación” son las actuaciones

a) que activan el Plan de Autoprotección

b) propias de intervención de los equipos designados

c) correspondientes al estado o situación de emergencia general

d) que provocan la movilización de recursos de acuerdo a la gravedad del riesgo o accidente

18- Los Equipo de Segunda Intervención son los encargados de:

a) Actuar cuando, dada su gravedad, la Emergencia no pueda ser controlada por el personal no adiestrado específicamente.

b) La de prestar los primeros auxilios a los accidentados durante la emergencia.

c) Conseguir la rápida evacuación de las personas previ-siblemente afectadas por la Emergencia parcial o total

d) Actuar en un primer momento de la Emergencia

19- La única persona que puede declarar el estado de “Emergencia General” es:

- a) Operador de Comunicaciones
- b) el Jefe de Mantenimiento
- c) el Jefe de Intervención
- d) el Jefe de Emergencias**

20- Durante la emergencia el personal de mantenimiento deberá de:

- a) Suspender el funcionamiento de los ascensores
- b) Tomar acciones de apoyo en caso de incendios, evacuación de pacientes.
- c) Mantener el suministro de gases y fluidos.
- d) La a) y la b) son ciertas**